



Република Србија
Општина Лучани
Број: 404-6/2017-06
Датум: 14.03.2017. године
Лучани

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА
- поступак јавне набавке мале вредности број 404-6/2017-06 -

**Јавна набавка радова на инвестиционом одржавању
степеништа “Стара и Нова колонија“ у Лучанима**

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР БР. 1

Питање понуђача:

На основу предмера радова поз.бр.6. достављеног уз конкурсну документацију није довољно јасно која коцка се полаже на подесте који су у кривини и који слог је потребно применити.

Одговор наручиоца:

Слог плоча је управан на зид. Кривине на платоима се прате праволинијским сечењем плоча, а делови кружних одсека заливају бетоном.

Питање понуђача:

На ободним зидовима степенишног крака налази се венац од камена који неће дозволити да плоча приђе довољно близу зиду степеница. Да ли је потребно обити камени венац на потребним деловима?

Одговор наручиоца:

Није потребно обијање нити сечење каменог венца. На местима где је венац нижи од плоче то место залити бетоном.

Питање понуђача:

Да ли је обавеза наручиоца радова да обавести и забрани пешацима кретање степеницама у току извођења радова као и да појасните које фазе извођења планирате.

Одговор наручиоца:

Радови се одвијају у континуитету. Извођач обезбеђује градилиште, а инвеститор ће обавестити грађане о алтернативним стазама и степеницама које ће се користити за време извођења радова.

Питање понуђача:

Да ли ће наручилац уважити референцу извођења радова 2014. године као услов пословног капацитета.

Одговор наручиоца:

Наручилац ће прихватити потврду за референцу којом се потврђује да је извођач извео предметне радове у 2014. години.

Питање понуђача:

Да ли ће наручилац уважити лиценцу грађевинског инжењера инжењерске коморе **812** која уредно испуњава услове за извођење предметних радова.

Одговор наручиоца:

Да.

Питање понуђача:

Да ли се површине фугују.

Одговор наручиоца:

Уграђење плоче се фугују ситним песком-дунавцем.

Питање понуђача:

Да ли се под позицијом 7, подразумева бетонирање без припреме постелице.

Одговор наручиоца:

Крак степеништа који није бетониран (поз.4) мора се бетонирати и на тај бетон поставити бетонске плоче (бехатон).

Комисија за јавну набавку